

**№ 13/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАГАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Темірбек Жүргенов а.о.
Актіні толтыру орны

18.03.2024 ж
Уақыты 9:!

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтобе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 04.03.2024 ж. № 13

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ЖОЛЫМБЕТОВ ІЦКӨРБЕК КӘДІРБАЙҰЛЫ - ТЖ бөлімінің бастығы
САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНУЛЫ - Бас маман
МОЛДАҒАДИЕВ АЗАМАТ ҚУАНГАЛИЕВИЧ - Аға инженер
ҚАЛИЕВА ҚАРЛЫҒАШ БЕРІКҚЫЗЫ - Аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда және оның лауазымы)
"Ақтобе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі, Ақтобе облысы, Әйтеке би ауданы Қарабұтақ, Ө.Алдабергенов (көшесі), 19.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 12.03.2024 - 18.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды.

Әйтеке би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің өрт-қауіпсіздігі саласындағы 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған профилактикалық бақылау тізіліміне сәйкес, 2024 жылдың 11-18 наурыз күндері аралығында 15 сағат 00 минутта «Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ тәуекел дәрежесін бағалау негізіндегі профилактикалық бақылау жүргізу барысында өрт қауіпсіздік ережелері мен нормалары талаптарының бұзушылықтары анықталды.

Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі

№	Анықталған - бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектеп ғимаратының автоматты өрт дабылы қондырғысы жұмыс күйінде тұрақты ұсталмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 6 және 71 тармақтары;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

2	Мектеп ғимаратының бірінші қабатының дәлізінде еденге төселген кілемдер еденге бекітілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 38 тармағы;	72 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп ғимаратының асхасында ризетка жанатын негізде орнатылған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 79 тармағы;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратының бірінші қабатында акт залға қасында, эвакуациялық шығу сатысының аумағында және жертоледе сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау ортқе қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

[Handwritten signature]

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мамбетовалар: Қуссаровна Мамметжолқы Қуналовна

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Мамметжолқы Қуналовна неок.

Қосымша « » парақта

«18» 03 2024 ж.



№ 13/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Темірбек Жүргенов а.о.
Актіні толтыру орны

18.03.2024 ж.
Уақыты 9:9

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 04.03.2024 ж. № 13

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

ЖОЛЫМБЕТОВ ІСКӘРБЕК ҚОДЫРБАЙҰЛЫ - ТЖ бөлімінің бастығы

САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНУЛЫ - Бас маман

МОЛДАГАЛИЕВ АЗАМАТ ҚУАНГАЛИЕВИЧ - Аға инженер

ҚАЛИЕВА ҚАРЛЫҒАШ БЕРІКҚЫЗЫ - Аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

970540002054, "Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қарабұтақ, Ө.Алдабергенов (көшесі), 19.

5. Тексеру өткізілетін күні 12.03.2024 - 18.03.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	II, 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Орескел	Мектеп ғимаратының автоматты өрт дабылы қондырғысы жұмыс күйінде тұрақты ұстау. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талantarының 6 және 71 тармақтары; жоюдың мерзімі: 02.05.2024

2	П. 72 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектеп ғимаратының бірінші қабатының дәлізінде еденге төселген кілемдер еденге бекітілуі тиіс. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 38 тармағы; жоюдың мерзімі: 02.05.2024
3	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының аexasында разетка жанбайтын негізде монтаждалуы тиіс. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 79 тармағы ; жоюдың мерзімі: 02.05.2024
4	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының бірінші қабатында акт залға қасында, эвакуациялық шығу сатысының аумағында және жер төледе сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізу. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы; жоюдың мерзімі: 02.05.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мәліметтері: Құмарбеков Мамыр Құрманбаев Мүдәр


8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)


Молдоғалиев Әзамат Құрманмұхит Али

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Айрған Қара Керісарық Аламанжол Құралбаев

«18» 03 2024г.





Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығының м.у.а. азаматтық қорғау майоры Н.Сапинге
Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебінен

Қызметтік хат

Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 03.05.2024 жылы №21-04-21-5\247-И шығыс хатына сәйкес төмендегідей жауап беріледі. 2024 жылы 18 наурыздағы Әйтеке би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесінде анықталған өрт қауіпсіздігінің ережелерінің бұзушылықтарын жойғандығын хабарлаймын.

№	Кемшіліктер	Орындалды, (орындалмады)
1	Мектептің бірінші қабатындағы спорт залда эвакуациялық шығу жолының есігін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілмеген (ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 34 тармағы)	Мектептің бірінші қабатындағы спорт залда эвакуациялық шығу жолының есігін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілді. 08.04.2024жыл
2	Мектептің саты торының астында электр сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. (ҚР Төтенше жағдай министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы)	Мектептің саты торының астында электр сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілді. 10.04.2024жыл
3	Мектептің екінші қабатында орыс тілі кабинетінде электр қондырғылар (разеткалар, включатель) бекітілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 36 тармағы, 1 тармақшасы)	Мектептің екінші қабатында орыс тілі кабинетінде электр қондырғылар (разеткалар, включатель) бекітілді. 15.04.2024жыл
4	Мектептің өрт қалқаны механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақтау толық жабдықталмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары»	Мектептің өрт қалқаны механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақтау толық жабдықталды. 17.04.2024жыл

Мектеп директоры:



М.К.Кулсарина