



Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығының м.у.а. азаматтық қорғау майоры Н.Сапинге
Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін мектебінен

Қызметтік хат

Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 03.05.2024 жылы №21-04-21-5/247-И шығыс хатына сәйкес төмендегідей жауап беріледі. 2024 жылы 18 наурыздағы Әйтеке би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесінде анықталған өрт қауіпсіздігінің ережелерінің бұзушылықтарын жойғандығын хабарлаймын.

№	Кемшіліктер	Орындалды, (орындалмады)
1	Мектептің бірінші қабатындағы спорт залда эвакуациялық шығу жолының есігін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілмеген (ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 34 тармағы)	Мектептің бірінші қабатындағы спорт залда эвакуациялық шығу жолының есігін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілді. 08.04.2024жыл
2	Мектептің саты торының астында электр сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. (ҚР Төтенше жағдай министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы)	Мектептің саты торының астында электр сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілді. 10.04.2024жыл
3	Мектептің екінші қабатында орыс тілі кабинетінде электр қондырғылар (розеткалар, включатель) бекітілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 36 тармағы, 1 тармақшасы)	Мектептің екінші қабатында орыс тілі кабинетінде электр қондырғылар (розеткалар, включатель) бекітілді. 15.04.2024жыл
4	Мектептің өрт қалқаны механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақтау толық жабдықталмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары»	Мектептің өрт қалқаны механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақтау толық жабдықталды. 17.04.2024жыл

Мектеп директоры:

М.К.Кулсарина

